



MUSEI · EVENTI · TURISMO · ALGHERO

DETERMINAZIONE

Nr. 89 del 20.07.2015

OGGETTO: *Sostituzione impianto di climatizzazione uffici Fondazione M.E.T.A.*

Il Presidente

PREMESSO

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 26 giugno 2010, si è dato avvio alla costituzione della Fondazione M.E.T.A. con lo scopo di sviluppare una gestione integrata del sistema culturale cittadino, inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva, tra l'altro, dei servizi e dei beni culturali, museali, teatrali, turistici paesaggistici e ambientali;

CHE in data 8 novembre 2010 il Comune di Alghero e la Fondazione M.E.T.A. hanno sottoscritto il contratto di servizio che regola le modalità di funzionamento della Fondazione ed il processo di trasferimento dei beni e dei servizi;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 8 del contratto di servizio la Fondazione è responsabile delle attività di manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili necessarie per le esigenze dei servizi affidati;

CHE si è verificata un'anomalia nell'impianto di climatizzazione degli uffici della Fondazione M.E.T.A.;

CHE sono state contattate diverse ditte per la verifica del danno ed hanno convenuto che trattandosi della rottura dello scambiatore non è possibile procedere alla riparazione ma è necessario sostituire l'unità esterna;

CHE la ditta Palazzolo Green Point ha effettuato la ricerca guasti empirica consistente nel reset degli errori della centralina, nello spurgo dell'impianto e nella ricarica completa del gas, determinando così con esattezza la natura del danno, ossia la rottura dello scambiatore;

CHE la ricerca guasti ha avuto un costo di € 400,00 Iva Inclusa;

DATO ATTO

CHE è stata condotta indagine di mercato al fine di individuare una ditta in grado di fornire il tipo di unità richiesta;

VISTI i preventivi delle ditte: Palazzolo Green Point (prot. nr. 1273 del 16.07.2015 – Air Sistem (prot. nr. 1281 del 17.07.2015) – Impresit (prot. nr. 1285 del 20.07.2015);

CHE la ditta Palazzolo Green Point ha presentato l'offerta più bassa pari ad € 5.651,00 Iva Inclusa;

CHE trattasi di servizio che si ritiene opportuno affidare secondo le prescrizioni di cui agli artt. 57 comma 6 e 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;

ACCERTATO che la somma necessaria trova disponibilità nel C.E. Immobilizzazioni Materiali: macchine, arredi e attrezzature – Bilancio 2015;

RITENUTO di poter procedere in merito.

D E T E R M I N A

in conformità a quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte integrante del presente dispositivo:

- Di dare atto che la somma necessaria per la suddetta fornitura ammonta ad **€ 6.051,00** Iva inclusa così suddivisa:
 - **€ 400,00** (ricerca guasti)
 - **€ 5.651,00** (sostituzione impianto di climatizzazione)
- Di affidare alla ditta Palazzolo Green Point s.r.l. con sede in via Kennedy 31 – 07041 Alghero (SS) – P.I.: 02607630908 la somma di cui sopra, per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione dei locali della Fondazione M.E.T.A.;
- Di dare atto che la somma necessaria trova disponibilità nel C.E. Immobilizzazioni Materiali: macchine, arredi e attrezzature – Bilancio 2015;
- Di dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo provvedimento.

Il Presidente
dott. Pietro Alfonso

